

الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company
نعمل بإتقان من أجلكم

الرقم :
التاريخ : 1442/5/15 هـ
الموافق: 2021/12/30 م

الموضوع : ملاحظات بخصوص طلب الايصال للمجمع التعليمي بالنويعمة

المكرم / مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر المحترم،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

إشارة إلى خطابكم رقم 391 وتاريخ 1442/3/9 هـ بخصوص إيصال التيار لمجمع النويعمة التعليمي بالطلب رقم 191110848 نفيدكم بالملاحظات الاتية:

- نأمل تزويدنا بصورة من الصك المذكور في رخصة البناء.
- حيث أن طلبكم عدد 4 قواطع قدرة كل واحد 1600 أمبير على الجهد 400 ف حيث الحمل تجاوز 4 م.ف.أ فإنه وحسب أنظمة الشركة يلزم منكم اما توريد وتركيب (عدادات جهد منخض و محطات التوزيع الفرعية وشبكة الجهد المتوسط بين المحطات) حسب مواصفات الشركة السعودية للكهرباء وعن طريق أحد المقاولين المعتمدين لديها أو أن يتم سداد كامل التكاليف الفعلية لماسبق وأن تقوم الشركة بالتوريد والتركيب وفي كلتا الحالتين يتم سدادكم رسوم الايصال للقدرة التعاقدية للطلب.
- كما يلزم توقيع اتفاقية كبار المشتركين.

لذا نأمل منكم تزويدنا بالمتطلبات أعلاه حتى نتمكن من اكمال الطلب.

وتقبلوا فائق التحايا،

المهندس / فهد نايف الدوسري

مدير مكتب خدمات وادي الدواسر والسليل

للمباني مع التحية

إلى : ادارة شؤون المباني
الرقم الموحد : 42519065



1134
1442/05/19
0